องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๑๖๒
วันที่ ๑๐ / ๙.ค. / ๖๙
เวลา ๑๓.๕๙ น.

ที่ มท ๕๕๔๒๐/ ๗๓๗๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓
๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ทำการทดสอบคุณภาพน้ำด้านกายภาพ จำนวน ๙ ตัวอย่าง นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ทำการทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถามการเข้ารับบริการห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/ytBdtkz หรือสแกนที่ QR code ท้ายเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาณ เรืองขจร)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

LINE

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๔๙ ๓๑๖๑
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ 554202@pwa.co.th

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง	น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ
วิธีทดสอบ	อ้างอิงวิธีการทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1188/2568 ลว. 21 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรอง และท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ	จำนวน 10 หน้า
ชื่อลูกค้า	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะปุ
ที่อยู่ลูกค้า	- หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
รหัสตัวอย่าง	03169-0390-001 ถึง 03169-0390-009

ผู้รายงาน

(นางสาวฐิติมา วงศ์สกุล)
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 7

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรรณเพ็ญ เหมมณี)
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำ
วันที่ออกรายงาน: 22 กันยายน 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-001 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมัน ต.หนองกะปุ (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	0.14
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	504
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.7

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-002 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านไร่แค ต.หนองกะปุ (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	0.39
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	609
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.4

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-003 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปุ ต.หนองกะปุ (น้ำผิวดิน)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	13
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	4.1
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	252
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.3

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-004 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ขุ่น เหลือง

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ (น้ำผิวดิน)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	60
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	20
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	226
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.2

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-005 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ต.หนองกะปุ (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	0.11
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	447
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	6.7

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-006 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส มีตะกอน

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ต.หนองกะปุ (ใช้ในหมู่ที่ 3,4,8,9) (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	1.3
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	862
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.7

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-007 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง ต.ห้วยข้อง (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	0.58
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	876
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.6

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-008 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อม ต.ห้วยข้อง (บ่อบาดาล)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	0.18
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	826
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	8.6

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3161

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-10447/69 **วันที่ออกรายงาน** 22 กันยายน 2569

รหัสตัวอย่าง 03169-0390-009 **วันที่รับตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 **วันที่ทดสอบ** 14 - 22 กันยายน 2569

ลักษณะตัวอย่าง ขุ่น

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา **วันที่เก็บตัวอย่าง** 14 กันยายน 2569 เวลา - น.

จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ต.ห้วยข้อง (น้ำผิวดิน)

หนังสือนำส่งที่ พบ 77603/537 **ลงวันที่** 24 สิงหาคม 2569

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B.[b]	Pt-Co	30
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.[b]	-	เป็นที่น่ารังเกียจ
ความขุ่น	Part 2130 B.[b]	NTU	154
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B.[b]	µS/cm	87.4
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H^+B.[b]	-	7.0

หมายเหตุ: [b] หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~