



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขที่ ๙๗๕
วันที่ ๒๕ / ๑๔.๑. / ๖๕
เวลา ๐๙.๕๐

ที่ พบ ๐๐๒๒/๖๒๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนศิริริถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๖๐๓/๑๔๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเหียงค่อม ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ สถานที่ ชนิดตัวอย่าง ผู้ขอรับบริการ วันที่ทดสอบ				ถนนคสล. สายบ้านหึ่งค่อม ม.4 ต.ห้วยซ้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ก่อนตัวอย่างคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ตามระบุ -				 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง		บพ.มยผ. 1210 ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-0281 แผ่นที่ 1 ทดสอบ วิเคราะห์ผล ตรวจสอบ นายณฤทธิ์ สุขธราทอง นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์ นายจักรพันธ์ พอจิต			
ตัวอย่างคอนกรีต				การทดสอบ				ค่ากำลังอัด		ส่วนประกอบโครงสร้าง		หมายเหตุ	
ลำดับ ที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดปรัะลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ^๒)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ^๒)	กำหนดที่อายุ 28 วัน				
1	2 เม.ย. 64	15 X 15 X 15	7.800	27 เม.ย. 64	25	570	273.54		240	ผิวจราจร	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน	240 KSC	
2	2 เม.ย. 64	15 X 15 X 15	7.800	27 เม.ย. 64	25	550	263.86				อายุ 1-7 วัน (70%)	168 KSC	
3	2 เม.ย. 64	15 X 15 X 15	7.800	27 เม.ย. 64	25	500	239.68				อายุ 8-14 วัน (80%)	192 KSC	
											อายุ 15-21 วัน (85%)	204 KSC	
											อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%)	240 KSC	
หมายเหตุ				ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพู่ ที่ พบ 77603/192 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564				ผู้นำส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมงาน)					